

Информация о фактических показателях энергетической
эффективности на объектах теплоснабжения ООО "ДТС"
за 2025 год

1. Удельный расход топлива на производство тепловой энергии,
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии - 0,164
т у.т./Гкал.
2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии,
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:
 - 2.1. При передаче тепловой энергии - 1,43 Гкал/м²
 - 2.2. При передаче теплоносителя - 2,12 т/м²
3. Величина технологических потерь:
 - 3.1. При передаче тепловой энергии - 128 280,02 Гкал/год
 - 3.2. При передаче теплоносителя по тепловым сетям - 189 755 тонн/год